

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления координации
строительного контроля и ком-
плектации Департамента капитально-
го строительства ПАО «Россети»



А.В. Юрьев

22 января 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ИЗ-8/19

Срок действия с 22.01.2019 по 22.01.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ограничители перенапряжений нелинейные на классы напряжения от 3 до 35 кВ с токами пропускной способности 550, 760 и 850 А с полимерной внешней изоляцией, климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1 и 2 в соответствии с ТУ 3414-001-00468683-93

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО» - 182113, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО» - 182113, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Ограничители перенапряжений нелинейные на классы напряжения от 3 до 35 кВ с токами пропускной способности 550, 760 и 850 А с полимерной внешней изоляцией, климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1 и 2 в соответствии с ТУ 3414-001-00468683-93 производства ЗАО «ЗЭТО» соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети».

11.2 Срок действия Заключения аттестационной комиссии – 5 лет с момента утверждения данного заключения.

Председатель комиссии:



М.Е. Вигдергауз

Члены комиссии:



Е.А. Гусаченко



М.Н. Балдин



А. В Лебедев



С.А. Талакин