

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

«22» 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления координации
строительного контроля и комплекта-
ции Департамента капитального
строительства
ПАО «Россети»



А.В. Юрьев

«22» 01 2019 г.

ПРОТОКОЛ № Ип-7/19 от 22.01. 2019 г.

**по продлению сроков действия заключения аттестационной комиссии
№ 125-13 от 15.11.2013**

Срок действия с 22 . 01 . 2019 г. по 22 . 01 . 2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители пантографные серии РПВ на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА и на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1
ТУ 3414-100-49040910-2011

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия заключения аттестационной комиссии № 125-13 от 15.11.2013 на Разъединители пантографные серии РПВ на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА и на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении), изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ 3414-100-49040910-2011 (ИВЕЖ.674214.171 ТУ).

7.2 Срок действия заключения аттестационной комиссии № 125-13 от 15.11.2013 – 5 лет с момента утверждения данного протокола.

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков