

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

«27» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора Департамента  
по работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

«27» ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ № ТТД-169/18 от 27.11.2018 г.

по продлению срока действия  
Заключения аттестационной комиссии №105-13 от 02.10.2013  
(с Дополнением №ИД-161/17 от 01.12.2017) и дополнению

Срок действия с 27.11.2018 г. по 26.11.2023 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ(П), на номинальное напряжение 500 кВ (уровень изоляции «а»), номинальные токи первичной обмотки до 4000 А, ток термической стойкости до 63 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз) и УХЛ1 (смесь газов: 30% элегаз и 70% азот), изготавливаемые по ТУ 3414-097-49040910-2011

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЗЭТО-ГТ» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»