



Утверждаю

Главный инженер Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД»

должность лица утвердившего акт

В.В.Хананов

подпись

инициалы, фамилия

24 05

20 07 г.

## АКТ

приёмки установочной серии разъединителя контактной сети РКЖ-3,3/4000УХЛ1

г. Великие Луки

17.05.2007 г.

Комиссия в составе:

председатель

Глущенко И.А. – Главный специалист Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД»

и члены комиссии

Бардин А.Н. – зав. Лабораторией ВНИИЖТ  
 Малков А.С. – технический директор – главный конструктор ЗАО «ЗЭТО»  
 Петроченков С.В. – исполнительный директор по испытаниям и исследованиям – начальник ИЦ ЗАО «ЗЭТО»

После проведения приемочных испытаний в соответствии с приказом № 22 от 11.05.2007 г., выявила следующее:

- разъединитель РКЖ-3,3/4000УХЛ1 соответствует проекту извещения №2 ВИЛЕ.239-2005 об изменении технических условий на разъединители ТУ 3185-001-00468683-96;
- технологическое оснащение производства и оборудование испытательного центра обеспечивают необходимые условия для производства и проведения испытаний разъединителя контактной сети РКЖ-3,3/4000УХЛ1

№ 1771  
 08.06.07

Комиссия решила:

- результаты приемочных испытаний зачесть в качестве квалификационных;
- утвердить извещение №2 ВИЛЕ.239-2005 об изменении технических условий на разъединители ТУ 3185-001-00468683-96 «Разъединители контактной сети серии РКУЖ на напряжение 3,3кВ» после его корректировки в соответствии с замечаниями, изложенными в протоколе;
- конструкторской документации присвоить литеру «А»;
- рекомендовать разъединители контактной сети РКУЖ-3,3/4000УХЛ1 к серийному производству и применению на объектах ОАО «РЖД».

Приложение: Протокол заседания межведомственной комиссии

Председатель комиссии



Глущенко И.А.


Члены комиссии



Бардин А.Н.



Малков А.С.



Петроченков С.В.