

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»


М.А. Косолапов
« 16 » сентября 2015 г.


О.Л. Биндар
« 16 » октября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 17-210/15 от 15.10. 2015 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 13.08.2004

Срок действия с 15.10. 2015 по 13.08.2020.

ОБОРУДОВАНИЕ

Заземлители типа ЗППА на номинальные напряжения 330 и 500 кВ, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

6.2. За прошедший период с 2009 рекламации отсутствуют; имеются положительные отзывы эксплуатирующих организаций.

6.3. Никаких изменений в конструкции, технологии изготовления и программном обеспечении заземлителей типа ЗППА на номинальные напряжения 330 и 500 кВ в период с 2009 г. по 2015 г. не произошло.

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендовать продлить срок действия Акта приемки б/н от 13.08.2004 на Заземлители типа ЗППА на номинальные напряжения 330 и 500 кВ, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ 3414-058-49040910-2004 (ИВЕЖ.674234.003 ТУ).

7.2 Срок действия Акта приемки б/н от 13.08.2004 – 13.08.2020.

Руководитель Дирекции по управлению проектами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

 И.И. Шамсутдинов

Заместитель руководителя Дирекции -
Начальник Центра управления проектами по ВЛ и ПС ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков